



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
Тел/факс 640-05-90, сайт: www.47.mchs.gov.ru
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99
E-mail: gu@mchs-lenobl.com

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Подпорожского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Волховская, д. 17
Тел: 8 (813) 65 2-06-60
e-mail: ogpnpodpor@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание №2-23-76-104/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Важинское клубное объединение»

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

во исполнение распоряжения от «29» ноября 2017 года №2-23-76-104 Главного государственного инспектора Подпорожского района по пожарному надзору подполковника вн. службы П.В. Горб, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период

с «11» час. «00» мин. до «15» час. «00» мин. 22 декабря 2017 г.

Инспектором УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Ивановым В.А. проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: МБУК «Важинское клубное объединение», расположенного по адресам: 187742, Ленинградская область, Подпорожский район, п. Важины, ул. Школьная д.5, ул. Школьная д. 2в.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с директором МБУК «Важинское клубное объединение» Саватьевой Т.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Важинский городской Дом культуры (п. Важины, ул. Школьная д. 2в)				
1	Руководителем организации не выполнена огнезащитная обработка горючих декораций (дра-	Основание: ППР РФ №390 п.108	до 01 декабря 2018 г	

	пировки) в зрительном зале.			
2	В коридоре между выходом на чердак и кабинетами на путях эвакуации установлена сгораемая перегородка, не соответствующая степени огнестойкости здания.	Основание: ППР РФ №390 п.23 (л), СНиП 21-01-97 п. 6-16	до 01 декабря 2018 г	
3	На путях эвакуации (в холле основного выхода) допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: - для покрытия стен Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (не предоставлены документы, характеризующие пожарную опасность отделочных материалов).	Основание: ст. 46 ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст. 4 ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008 п. 6.25*, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	до 01 декабря 2018 г	
Клуб «Берёзка» (п. Важины, ул. Школьная д. 5)				
4	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	Основание: ст. 4 ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008, НПБ 110-03 п. 14 т.1 п.9	до 01 декабря 2018 г	
5	Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Основание: ст. 4 ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008, НПБ 104-03 п. 1.1, 1.2, 5.1 т.2 п.1	до 01 декабря 2018 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 48.1 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие,

содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;
- 2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);
- 3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Инспектор ОНДиПР
Подпорожского района
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ленинградской области

Иванов В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

«22» декабря 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:
Саватьева Т.И.
директор МБУК «Важинское клубное
объединение»



Handwritten signature of the recipient, T.I. Savatyeva.