

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
тел: 640-05-65, факс: 640-05-65. «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99
E-mail: gu@mchs-lenobl.com

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Подпорожского района
ул. Волховская, д.17, г. Подпорожье, Ленинградская область, 187780 Тел/факс: (8136517) 2-06-60
e-mail: ognpodpor@yandex.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 2-23-77-159/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Важинское клубное объединение» (далее МБУК «Важинское КО»)
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от «26» ноября 2019 года № 2-23-76-159 главного государственного инспектора Подпорожского района по пожарному надзору подполковника вн. службы П.В. Горб, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период «04» декабря 2019 г. с 15 час 00 мин. до 17 час. 00 мин. «23» декабря 2019 г. с 15 час 00 мин. до 17 час. 00 мин. проведена плановая проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Подпорожского района, государственным инспектором Подпорожского района Ленинградской области по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Андреевой Ириной Федоровной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,

здания и помещений: МБУК «Важинское КО» по адресу(ам): Ленинградская область, Подпорожский район, п. Важины, ул. Школьная, д.2в
(наименование объекта надзора и его адрес

совместно с директором МБУК «Важинское КО» Саватьевой Т.И., инженером по охране труда и безопасности Плешачевой М.В
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (статья, часть, абзац) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не выполнена обработка деревянных конструкций сценической коробки (ко-	Пункт 108 ППР	01.10.2020	

	лосники, подвесные мостики, рабочие галереи и другое), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия.			
2.	Не обеспечены исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников водопровода и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	Пункты 55, 59 ППР	01.10.2020	
3.	Не соблюдено требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах.	Пункт 57 ППР	01.10.2020	
4.	Не организована перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год.	Пункт 57 ППР	01.10.2020	
5.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год).	Пункт 50 ППР	01.10.2020	
6.	Не исключено размещение (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования и других предметов в коридоре.	Подпункт "б" пункта 36 ППР	01.10.2020	
7.	Не проводится не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки	Пункт 21 ППР	01.10.2020	

	(пропитки).			
8.	В коридоре между выходом на чердак и кабинетами на путях эвакуации установлена сгораемая перегородка, не соответствующая степени огнестойкости здания.	пункт 23 ПП, п.6-16 СНиП 21-01-97	01.10.2020	
9.	На путях эвакуации допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен,	п. 6.25 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.10.2020	
10.	Не установлены противопожарные двери в помещениях кладовых.	п5.14*, т.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.10.2020	

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Инспектор ОНДиПР Подпорожского района

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области

капитан внутренней службы Андреева И.Ф.
по пожарному надзору)

«23» декабря 2019 г.


(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«23» декабря 2019 г.
«Важинское клубное учреждение»
ИНН 411010/040
ИД 41101003395
ОГРН 5040100010000

директор МБУК «Важинское КО» Саватьева Т.И.
(должность, фамилия, инициалы)