



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Лодейнопольский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почт. адрес: пр. Ленина, д. 98, корп. Б, г. Лодейное Поле, Ленинградская обл., 187700 телефон/факс: (81364) 24-591
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: lodeynoeполе@szap.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений**

« 31 » января 2019 г.

№ 27-143-146/ПР

п.г.т. Важины
Подпорожский район
Ленинградская область

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора от 11.01.2019 № 27-143/Рк.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор Лодейнопольского отдела по государственному энергетическому надзору (ОЭНН) Северо-Западного управления Ростехнадзора Иксанов Мунир Шакирович (председатель комиссии), государственный инспектор Лодейнопольского отдела по государственному энергетическому надзору (ОЭНН) Северо-Западного управления Ростехнадзора Стерликова Елена Юрьевна (заместитель председателя комиссии), государственный инспектор Лодейнопольского отдела по государственному энергетическому надзору (ОЭНН) Северо-Западного управления Ростехнадзора Светлов Максим Дмитриевич.

Наименование организации: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Важинское клубное объединение» (МБУК «Важинское КО»).

При проведении проверки присутствовали: директор МБУК «Важинское КО» Саватьева Тамара Ивановна, инженер по охране труда и безопасности МБУК «Важинское КО» Плешачева Мария Валерьевна, заведующий хозяйственной частью МБУК «Важинское КО» Ишутина Маргарита Дмитриевна.

Дата, время, место проведения проверки: с 09 час. 20 мин. «25» января 2019 года до 15 час. 00 мин. «31» января 2019 года; п.г.т. Важины.

По адресам: 187742, Ленинградская область, Подпорожский район, п.г.т. Важины, ул. Школьная, д. 2В; 187742, Ленинградская область, Подпорожский район, п.г.т. Важины, ул. Школьная, д. 13а; 187742, Ленинградская область, Подпорожский район, п.г.т. Важины, ул. Школьная, д. 5,

пом. Н; 187742, Ленинградская область, Подпорожский район, п.г.т. Важины, ул. Трифонова, д. 8.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 31.01.2019 № 27-143-477/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу - МБУК «Важинское КО», предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

| № п/п | № стар. | Описание и характер выявленных нарушений | Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены | Срок исполнения |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Эксплуатация электроустановок | | | | |
| 1.. | 3. | Отсутствует аварийное освещение (освещение безопасности коридоров) здания Дома культуры МБУК «Важинское КО». | п.п. 2.12.2, 2.12.3, 2.12.4 ПТЭЭП; п.п. 6.1.21, 6.1.26 ПУЭ | 31.05.2019 |
| 2. | 5. | Отсутствуют паспорта заземляющего устройств Дома культуры и Библиотеки МБУК «Важинское КО». | п. 2.7.15 ПТЭЭП | 31.05.2019 |
| 3. | 14. | Не проводятся осмотры видимой части заземляющих устройств. | п.2.7.9 ПТЭЭП | 31.05.2019 |
| 4. | 17. | Не проведена проверка срабатывания защиты при коротком замыкании (проверка соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания) в зданиях, помещениях Дома культуры, Библиотеки и клуба «Березка» МБУК «Важинское КО». | п.2.7.16, Приложение 3 п.28.4 ПТЭЭП | 31.05.2019 |
| 5. | 18. | Не проведена проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами электроустановок зданий, помещениях Дома культуры и Библиотеки МБУК «Важинское КО». | п.2.7.13, Приложение 3 п.26.1 ПТЭЭП | 31.05.2019 |
| 6. | 19. | Не проведены измерения сопротивления заземляющего устройства в зданиях, помещениях Дома культуры и Библиотеки МБУК «Важинское КО». | п.2.7.13, Приложение 3 п.26.4 ПТЭЭП | 31.05.2019 |
| 7. | 20. | Не проводится выборочная проверка со вскрытием грунта состояния элементов | п.п. 2.7.10, 2.7.11, Приложение 3, п. | 31.05.2019 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| | | заземляющего устройства Дома культуры и Библиотеки МБУК «Важинское КО», находящегося в земле (не реже 1 раза в 12 лет). | 26.3 ПТЭЭП | |
| 8. | 21. | Электроустановки не доукомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами для РУ до 1000В. | п.п.1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП, Приложение 1, 8 Инструкции | 31.05.2019 |
| Техническое состояние электроустановок | | | | |
| 9. | 24. | В ГЩС, ЩС здания Дома культуры МБУК «Важинское КО» открыто проложенные кабели не снабжены бирками. | п. 2.4.5 ПТЭЭП | 31.05.2019 |
| 10. | 25. | У мест ввода заземляющих проводников в ЩС здания Дома культуры МБУК «Важинское КО» отсутствует опознавательный знак заземления. | п. 1.7.118 ПУЭ; п.2.2.19 ПТЭЭП | 31.05.2019 |
| 11. | 27 | Дверцы ЩС здания Дома культуры МБУК «Важинское КО» не присоединены к защитным проводникам системы уравнивания потенциалов. | п.п. 1.7.144, 7.1.69 ПУЭ | 31.05.2019 |
| 12. | 30. | Не выполнена цветовая расцветка фаз (маркировка) на вводном кабеле 0,4 кВ в ГЩС-1 здания Дома культуры МБУК «Важинское КО». | п.п. 11.28, 1.1.29 ПУЭ | 31.05.2019 |
| 13. | 32. | Силовой щит в здании Дома культуры МБУК «Важинское КО» (помещение раздевалки) требует проведения ревизии (замены). | п. 1.6.2 ПТЭЭП | 31.05.2019 |

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145).

ПУЭ - «Правила устройства электроустановок» (издание 7) (утверждены Минэнерго СССР 10.12.1979, с изменениями на 20.06.2003).

Инструкция - «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (утверждена Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2003 № 261).

Информировать Северо-Западное управление Ростехнадзора (Лодейнопольский отдел по государственному энергетическому надзору) в письменном виде о выполнении пунктов настоящего Предписания (по мере выполнения).

Представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора (Лодейнопольский отдел по государственному энергетическому надзору) в срок до **31.05.2019** информацию об исполнении пунктов настоящего Предписания (при необходимости – с приложением документов, фото-видеоматериалов).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей

19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

В соответствии с п. 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

С предписанием ознакомлен(а), один экземпляр предписания получил(а):
 Директор МБУК «Важинское КО»


 Т.И. Саватьева
 (подпись)

«31» января 2019 года

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора): внесена.

Государственный инспектор
 Лодейнопольского ОЭнН


 М.Ш. Иксанов

(подпись проверяющего)

Директор
 МБУК «Важинское КО»


 Т.И. Саватьева

(подпись уполномоченного представителя
 юридического лица, индивидуального
 предпринимателя, его уполномоченного
 представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Лодейнопольского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора


 М.Ш. Иксанов

Государственный инспектор Лодейнопольского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора


 Е.Ю. Стерликова

Государственный инспектор Лодейнопольского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора


 М.Д. Светлов